

## KOMUNIKAT JAKOSCI WODY

Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie informuje, iż w dniu 12.08.2021 r., zostały przeprowadzone przez Firmę SGS Polska Spółka z o.o z Pszczyny w ramach kontroli wewnętrznej badania jakości wody basenowej zgodnie z zawartą umową nr 10/01/2021.

Badania wody przeprowadzone w jacuzzi pod względem:

- Chlor wolny,
- mętności,
- Utlenialności z  $KmnO_4$ ,
- Liczby mikroorganizmów w 36 +2 st.C po 48 h,
- Liczby Pseudomonas aeruginosa,
- Liczby Escherichia coli,
- Liczba Legionella sp.

Badania wody przeprowadzone w szatni męskiej i damskiej pod względem:

- Liczba Legionella sp.
- Chlor wolny

Woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. Z 2015 r., poz 2016).

DYREKTOR

mgr inż. Wiesław Chlipała