

KOMUNIKAT JAKOSCI WODY

Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie informuje, iż w dniu 05.08.2022 r., zostały przeprowadzone przez Firmę CENTRUM BADAŃ I DOZORU Sp. z o.o. z Łędzin w ramach kontroli wewnętrznej badania jakości wody basenowej zgodnie z zawartą umową nr 02/01/2022.

Badania wody przeprowadzone w nieckach sportowej, rekreacyjnej i jacuzzi pod względem:

- mętności,
- Utlenialności z $KmnO_4$
- Azotanów,
- Trichlorometanów,
- sumy trihalometanów,
- Liczby mikroorganizmów w 36 +2 st.C po 48 h,
- Liczby *Pseudomonas aeruginosa*,
- Liczby *Legionella sp.*,
- Liczby *Escherichia coli*

Woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. Z 2015 r., poz 2016).

DYREKTOR

mgr inż. Wiesław Chlipała