

Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie informuje, iż w dniu 12.05.2023 r., zostały przeprowadzone przez Firmę CENTRUM BADAŃ I DOZORU Sp. z o.o. z Łędzin w ramach kontroli wewnętrznej badania jakości wody basenowej zgodnie z zawartą umową z dnia 02.01.2023. Badania wody przeprowadzone w nieckach sportowej, rekreacyjnej i jacuzzi pod względem:

- mętności,
- Utlenialności z $KmnO_4$
- Azotanów,
- Trichlorometanów,
- sumy trihalometanów,
- Liczby mikroorganizmów w 36 +2 st.C po 48 h,
- Liczby *Pseudomonas aeruginosa*,
- Liczby *Legionella* sp.,
- Liczby *Escherichia coli*
- Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich,

W jednej próbce z niecki rekreacyjnej stwierdzono przekroczenie w zakresie:

- Trichlorometanu

Podjęte działania naprawcze:

- dokładne sprawdzenie urządzeń technicznych mających wpływ na jakość uzdatniania wody;
- intensywne płukanie filtrów;
- zlecenie kolejnych badań w celu sprawdzenia skuteczności wdrożonych działań naprawczych.

Woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. Z 2015 r., poz 2016).


DYREKTOR
mgr inż. Wiesław Chlipała

CENTRUM SPORTU TURYSTYKI I REKREACJI
W STRYŻOWIE

38-100 Strzyżów, ul. Polna 1
tel. 17 276 85 60

NIP 8191064062 Regon 181038083

KOMUNIKAT JAKOSCI WODY

Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie informuje, iż w dniu 31.05.2023 r., zostały przeprowadzone przez Firmę CENTRUM BADAŃ I DOZORU Sp. z o.o. z Łędzin w ramach kontroli wewnętrznej badania jakości wody basenowej zgodnie z zawartą umową z dnia 02.01.2023. Badania wody przeprowadzone w niecce rekreacyjnej względem:

- Trichlorometanów,

Woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. Z 2015 r., poz 2016).

DYREKTOR

mgr inż. Wiesław Chlipała